

PRZEKRÓJ 1-1 1:50



RZUT A-A 1:50

UWAGI:

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
   W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø60, OTWORY NA KOMINKI WENTYLACYJNE ORAZ ŻURAW I OTWÓR NA KRATĘ KOSZOWĄ.
2. OTULINA ZBROJENIA - 5cm
3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
4. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
5. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

±0,00 = 104,80m n.p.m.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt: Budowa podczyszczalni ścieków generowanych na terenie zlewni należącej do MPL Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 16 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki	Indeks: 00	Data: 25.08.2016	Rys. Nr: K22 REWIZJA R00
Branża: KONSTRUKCJA	Faza: PW	Skala: 1:50	

Rysunek:		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH	Projektował:	mgr inż. Tomasz Walczak	63/DOŚ/06	
	Opracował:			
	Sprawdził:	dr inż. Radosław Tatko	130/DOŚ/04	